

# FROSTLINE®



Külmumiskindel joogifontään



## Külmumiskindel joogifontään

Joogifontään on valmistatud matistatud pinnatöötusega roostevabast terasest. Sobilikud kasutuskohad oleksid lasteaiad, koolid, pargid ja spordirajatised kus vajatakse värsket, külma vett aastaringset. Joogifontään on tugev ning vastupidav paigaldamiseks avalikku keskkonda.

Tootel puuduvad teravad ääred ning väljaulatuvad osad kus lapsed võiksid endid vigastada.

Joogifontääni kasutamiseks ei kaasne muid kulutusi peale vee enda maksumuse. Fontäänil on isesulguv käepide, mis kindlustab kraani sulgumise peale kasutamist. Peamiseks tööorganiks on isetühjenev 3-suuna liugventiil, mis tühjeneb peale igat kasutuskorda. Selle asjaolu tõttu on joogifontään külmumiskindel ning põhimõtteliselt kasutatav aastaringset. Kaitsering 500 mm on soovituslik.

Juhul kui kraan paigaldatakse eriti rasketesse välistingimustes, näiteks mere lähedale, on soovitatud valida spetsiaalse pinnaviimistlusega – elektropoleeritud pinnatöötusega toode.

### TOODE

Kirjeldus: Joogifontään. Madal 600 mm ja kõrge 805 mm  
Komplektis paigalduskaev

Väljundots: D 8 mm joaotsik  
Toiteots: 1/2" väliskeere

### PAIGALDUSMÕÕDUD

	F202	F200
Väljundots:	600 mm	805 mm
Kogukõrgus:	600 mm	805 mm
Käepideme kõrgus	350 mm	550 mm

### TOOTE MÕÕDUD

Fontääni kõrgus:	600 mm	805 mm
Kaev:	D 315 x 900 mm	
Üldine laius:	Kate: D 315 mm	
	Joogianum: D 250 mm	
	Spindel: D 33 mm	

### TRANSPOT


Mõõdud, P-L:	1,500mm x 400mm	1,705mm x 400mm
Kaal:	30 kg	33 kg

### VENTIIL

FROSTLINE® isetühjenev liugventiil  
O-tihendid: 8 x 3mm NBR – shore 70  
Vooluhulk: 9 l/min. rõhul 2-4 bar

### MUDELID

F200	69.48.60.100	Joogifontään kõrgusega 805mm
F202	69.48.60.000	Joogifontään kõrgusega 600mm



VA approval No.: ETA – VA 1.51/16921

### VENTIILI TÖÖPÕHIMÕTE

Veekraani tööorganiks on 3-suuna isetühjenev liugventiil. Kui veekraani ei kasutata on nii ventiil kui ka jooksutorusse minev väljundtoru veest tühjad välistades sellega külmumisohu. Seega võib öelda, et kogu veekraan on samavõrd külmumiskindel kuivõrd seda on toitetrass.

NB! Paigalduskaev peab püsima kuvana