

Vastavusdeklaratsioon nr: J-4/94

Volitatud esindaja:

Uponor Eesti OÜ, Peterburi tee 63B, 11415 Tallinn, Eesti

Tootja:

Serres Oy, Kurikantie 287, 61850 Kauhajoki, Finland

Toode:

Mustast polüpropeenist (PP) UPOVIESER trapp ja UPOVIESER trapi tõsterõngad.

UPOVIESER trapid liitmikuga $d_e = 75$ mm (vertikaalne), $d_e = 50$ mm ja $d_e = 75$ mm (horizontaalsed). Trappides on kolm lisaliite võimalust (kaks küljelt ja üks läbi restkaane pealt), mõõduga $d_e = 32$ mm.

UPOVIESER trapi tõsterõngad ilma lisaliitmiketa ja UPOVIESER trapi tõsterõngad, millel on neli lisaliite võimalust (kolm küljelt ja üks läbi restkaane pealt), mõõduga $d_e = 32$ mm.

Standard / Norm

- EN 1253 - 1 "Gullies for buildings" Requirements
- EN 1253 - 2 "Gullies for buildings" Test methods
- EN 1253 - 3 "Gullies for buildings" Quality control
- NKB product rules no 17

Hinnang:

Nimetatud trapid ja tõsterõngad sobivad kasutamiseks normaalse olmereovee neeludena ja rahuldavad EVS 846: 2003 nõudeid.

Eritingimused:

Lisaliidetest trappi suubuv vooluhulk ei tohi ületada $0,9 \text{ dm}^3$.

Horizontaalsesse trapi $d_e = 50$ mm (horizontaalne) suubuvate vooluhulkade summa ei tohi ületada $1,2 \text{ dm}^3$.

Trapi tõstrõngaid tagavad garanteeritud veetiheduse vaid antud vastavusdeklaratsioonis nimetatud Upovieser trappide korral.

Paigaldus vastavalt tootja juhistele.

Väljaandja esindaja:

Tõnu Vürmer, müügiinsener

Välja antud:

04.06.2004 Tallinn

Välja andja:

Uponor Eesti OÜ


Peterburi tee 63B
11415 Tallinn
Estonia

T +372 605 2070
F +372 638 0867
W www.uponor.ee

Reg code 10347503
Domicile Tallinn, Estonia

