

Vastavusdeklaratsioon nr: M-4 / 38

Volitatud esindaja: **Uponor Eesti OÜ, Peterburi tee 63B, 11415 Tallinn, Eesti**

Tootja: **Uponor AB, Box 101, 73061, Virsbo, Rootsi**

Toode: **Quick & Easy (Q&E) liitmike ja PEXa torude süsteem torumõõtudele 16mm, 20mm, 25mm, 32mm.**

Standard/norm: **Q&E süsteemi DVGW vastavussertifikaat DW-8501AQ3147, Kehtivusega kuni 16.11.2009
Wirsbo-PEXa torude DVGW vastavussertifikaat DW-8301AQ2879
Q&E PPSU liitmike DVGW vastavussertifikaat DW-8511AT2618**

Hinnang: Kasutusala: veevarustussüsteemid, joogiveesüsteemid, max töö rõhk 10 bar, pidev töötemperatuur 70°C max temperatuur 95°C

Eritingimused: Paigaldus vastavalt Uponori kasutusjuhenditele. Ühenduste tegemisel tuleb kasutada Uponor tööriistu.

Väljaandja esindaja: Alar Kotli, juhatuses liige

Välja antud: 02.10.2007

Allkiri: